



消防工作更便捷，选消防 e 站通

五分钟入门手册



开始使用消防 e 站通

下载消防 e 站通

消防 e 站通，北京富邦智慧科技有限公司出品，专为社会单位、维保单位、监控中心和消防监管机构免费打造的消防协同多端平台。支持 iOS、Android 两大平台，完美适配 iPad，电脑和手机消息可实时同步，并在云端保存，方便随时查找。现在，开始下载消防 e 站通最新版，体验一种全新的工作模式。

下载消防 e 站通



激活并登录

1. 打开消防 e 站通登录界面；
2. 输入手机账号；
3. 输入密码，忘记密码通过短信验证码找回；
4. 点击登录按钮，进入消防 e 站通系统。

步骤 01

步骤 02



13812345678

.....

登录

记住密码

[忘记密码?](#)



手机账号

输入密码

登录

记住密码

[忘记密码?](#)

步骤 03



找回密码

13812345678

短信校验码

[发送短信验证码](#)

下一步



步骤 04



我的应用

[应用中心](#)

消防火灾隐患
构建平安社会

指尖上的消防安全!

监测应用



火警监测



室外消火...



故障监测

其他应用



人员定位



维保报告



隐患



巡查报告



通知



周边



应用



查看



个人中心

应用中心

在 e 站通主页的下栏选择 '应用'，点击应用中心，添加 '自动喷水灭火系统' 在 '应用' 主页显示。



自动喷水灭火系统

监测列表

一表展示全部监测信息。

系统类型	系统地址	系统状态	所属楼层	设备部位
自动喷水灭火系统	汇冠大厦4层南侧卫生间	正常	4	头部
北京市海淀区中关村软件园 编号: 4-028799	生产厂家编号 829790383	正常	高/低E	生产厂家编号 829790383
80°C 温度正常 8m 水位过当	单位编号 923/68397	正常	高/低E	单位编号 923/68397
中关村软件园汇冠大厦一 编号: 4-028799	建筑物类型 2018-09-12	正常	高/低E	建筑物类型 2018-09-12
80°C 温度正常 8m 水位正常	安装日期 8728682	正常	高/低E	安装日期 8728682
入网日期 2018-09-12	系统状态变化时间 2017-09-12	正常	高/低E	入网日期 2018-09-12
二地西路五街23号 编号: 4-028799	备注: 气火灾探测控制远传浪涌科技富环慧物联科技 有限公司气火灾探测控制远传浪涌科技富环慧 物联科技有限公司	正常	高/低E	系统状态变化时间 2017-09-12
0.1MPa 水压正常		正常	高/低E	备注: 气火灾探测控制远传浪涌科技富环慧物联科技 有限公司气火灾探测控制远传浪涌科技富环慧 物联科技有限公司
浪潮大厦6层电梯左转弯 编号: 4-028799		正常	高/低E	备注: 气火灾探测控制远传浪涌科技富环慧物联科技 有限公司气火灾探测控制远传浪涌科技富环慧 物联科技有限公司
1.8MPa 水压过高		正常	高/低E	备注: 气火灾探测控制远传浪涌科技富环慧物联科技 有限公司气火灾探测控制远传浪涌科技富环慧 物联科技有限公司

信息检索

多维度筛选目标信息。



水量计算

用准确的数据保驾消防安全。



联系我们

使用过程中有任何问题或建议，可以在手机端进入我的-在线咨询或客服热线联系我们，也可以查看常见问题寻找解决方法。

服务热线：010-82861119

周一至周日 08:00-20:00

